



## Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Slovak Blind and Partially Sighted Union

Sekulská 1  
842 50 Bratislava  
Slovenská republika

tel.: +421/2/654 20 844  
+421/2/654 20 853  
+421/2/654 20 796  
fax: +421/2/654 20 842  
e-mail: unss@unss.sk  
web: www.unss.sk

IČO: 00683876  
DIČ: 2020804731

**Bratislava:** 22.09.2009  
**Vybavuje:** Ing. Ivana Balážová  
**telefón:** 02/ 654 20 844 (klapka 26)  
**GSM:** 0911 469 650  
**mail:** bariery@unss.sk

**Adresát:** Váž. p. Marián Olejár  
Olejár spol. s r.o.  
Nižná Polianka 65  
086 36 Nižná Polianka

### **Stanovisko pre oblasť prevencie a odstraňovania architektonických bariér**

Spoločnosť Olejár s.r.o. predstavila Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) nový materiál, z ktorého je možné vyrábať reliéfne platne použiteľné na tvorbu pásov a línií ako debarierizačných opatrení pre pohyb zrakovo postihnutých.

Na základe podrobných konzultácií s ÚNSS spoločnosť Olejár vytvorila prototypy platní z tvrdého plastu. Platne majú oba typy reliéfu, a to varovný reliéf vo forme polguľovitých výstupkov aj smerový reliéf vo forme drážok. Z platní je možné vyskladať nasledovné pásy, ktoré sú vyžadované vyhláškami 532/2002 Z.z. a 9/2009 Z.z. pri úpravách peších komunikácií:

- varovný pás na rozhranie chodníka a vozovky,
- signálny pás,
- varovný pás na rozhranie chodníka a cyklochodníka,
- varovný pás a vodiacu líniu na železničné nástupištia (usmernenie GR ŽSR 1075/2007/O220).

ÚNSS schvaľuje návrhy platní ako boli predstavené na technických výkresoch. Ich rozmery a rozmery reliéfu spĺňajú požiadavky vyhlášok 532/2002 Z.z. a 9/2009 Z.z.; rozmery drážok boli po konzultáciách schválené ako širšie oproti požiadavke vyhlášky z dôvodu lepšej hmatateľnosti. Na všetkých typoch pásov sú rozmery reliéfu drážok aj polguľovitých výstupkov rovnaké.

Materiál na výrobu platní môže mať akúkoľvek farbu. Podľa požiadavky vyhlášok 532/2002 Z.z. a 9/2009 Z.z. musí byť farba pásov v kontraste s farbou okolitých povrchov. Na komunikáciách v exteriéri sa tradične používa červená farba pásov na sivom alebo čiernom okolitom povrchu. Z hľadiska jednotnosti opatrení na celom území Slovenskej Republiky odporúčame dodržiavať túto farebnosť.

Na doplnenie sortimentu reliéfnych platní odporúčame spoločnosti Olejár s.r.o. zaviesť aj výrobu umelých vodiacich línií, t.j. platňa s drážkami šírky 400 mm pre exteriér a šírky 300 mm pre interiér. Rozmery drážok na tomto type platne majú byť rovnaké ako na ostatných typoch platní.

ÚNSS týmto listom potvrdzuje, že navrhované platne spĺňajú nároky zrakovo postihnutých používateľov na hmatateľnosť nášlapom aj bielou palicou a zároveň spĺňajú metodikou požadovanú informačnú funkciu.

S pozdravom,

Ing. Ivana Balážová  
Oddelenie prevencie architektonických  
a dopravných bariér